

Аварийные отключения произошедшие на объектах электросетевой организации ООО "Новомичуринские Электрические Сети" за 2018 год

№ п/п	Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Вид объекта (ПС, ЛЭП)	Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ	Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Организационная причина	Техническая причина	Содержание мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ф. № 18 ПС "Новомичуринск"	ЛЭП	10 (10.5)	09, 30, 2018.01.31	10, 20, 2018.01.31	10, 20, 2018.01.31	0,833	Неклассифицированные причины (отключение в смежносетевой организации)	Отключение от действия защит 1 и 2 СШ на ПС (отключение в смежносетевой организации)	
2	Ф. № 15 ПС "Новомичуринск"	ЛЭП	10 (10.5)	09, 30, 2018.01.31	10, 20, 2018.01.31	10, 20, 2018.01.31	0,833	Неклассифицированные причины (отключение в смежносетевой организации)	Отключение от действия защит 1 и 2 СШ на ПС (отключение в смежносетевой организации)	
3	Ф. № 10 ПС "Новомичуринск"	ЛЭП	10 (10.5)	09, 30, 2018.01.31	10, 20, 2018.01.31	10, 20, 2018.01.31	0,833	Неклассифицированные причины (отключение в смежносетевой организации)	Отключение от действия защит 1 и 2 СШ на ПС (отключение в смежносетевой организации)	
4	РП-НВП	ЛЭП	10 (10.5)	09, 30, 2018.01.31	10, 20, 2018.01.31	10, 20, 2018.01.31	0,833	Неклассифицированные причины (отключение в смежносетевой организации)	Отключение от действия защит 1 и 2 СШ на ПС (отключение в смежносетевой организации)	
5	Ф. № 7 ПС "Новомичуринск"	ЛЭП	10 (10.5)	09, 30, 2018.01.31	09, 45, 2018.01.31	10, 20, 2018.01.31	0,250	Неклассифицированные причины (отключение в смежносетевой организации)	Отключение от действия защит 1 и 2 СШ на ПС (отключение в смежносетевой организации)	
6	Ф. № 6 ПС "Новомичуринск"	ЛЭП	10 (10.5)	09, 30, 2018.01.31	21, 20, 2018.01.31	21, 20, 2018.01.31	11,833	Неклассифицированные причины (отключение в смежносетевой организации)	Отключение от действия защит 1 и 2 СШ на ПС (отключение в смежносетевой организации)	
7	Ф. № 4 ПС "Новомичуринск"	ЛЭП	10 (10.5)	09, 30, 2018.01.31	10, 20, 2018.01.31	10, 20, 2018.01.31	0,833	Неклассифицированные причины (отключение в смежносетевой организации)	Отключение от действия защит 1 и 2 СШ на ПС (отключение в смежносетевой организации)	
8	Ф. № 3 ПС "Новомичуринск"	ЛЭП	10 (10.5)	09, 30, 2018.01.31	10, 20, 2018.01.31	10, 20, 2018.01.31	0,833	Неклассифицированные причины (отключение в смежносетевой организации)	Отключение от действия защит 1 и 2 СШ на ПС (отключение в смежносетевой организации)	
9	Ф. № 7 РП-НВП	ЛЭП	10 (10.5)	13, 00, 2018.03.22	13, 30, 2018.03.22	14, 00, 2018.03.23	0,500	Неклассифицированные причины	Нарушение механического соединения (отсутствие фазы на контактах кабеля)	Переделать контакты кабельной муфты.
10	Ф. № 7 ПС "Новомичуринск" от ЛР№1	ЛЭП	10 (10.5)	10, 50, 2018.05.12	12, 25, 2018.05.12	12, 25, 2018.05.12	1,580	Неклассифицированные причины	Отключение от действия защит (отключение оборудования потребителя)	
11	Ф. № 8 ПС "Новомичуринск" от ЛР№2	ЛЭП	10 (10.5)	18, 30, 2018.05.12	18, 40, 2018.05.12	18, 40, 2018.05.12	0,166	Неклассифицированные причины (отключение в смежносетевой организации)	Отключение от действия защит (отключение в смежносетевой организации)	
12	Ф. № 4 яч. № 6 от ТП-14	ЛЭП	0,38	00, 00, 2018.05.26	01, 00, 2018.05.26	01, 00, 2018.05.26	1,000	Неклассифицированные причины	Отключение от действия защит (отключение оборудования потребителя)	
13	Ф. № 1 яч. № 6 от ТП-2	ЛЭП	0,38	08, 10, 2018.05.26	11, 20, 2018.05.26	11, 20, 2018.05.26	3,166	Неклассифицированные причины	Отключение от действия защит (отключение оборудования потребителя)	

14	Ф. № 7 ПС "Новомичуринск"	ЛЭП	10 (10.5)	13, 45, 2018.06.24	15, 30, 2018.06.24	15, 30, 2018.06.24	1,750	Неклассифицированные причины	Отключение от действия защит (отключение оборудования потребителя)	
15	Ф.№8 от ПС "Новомичуринск"	ЛЭП	10 (10.5)	06, 10, 2018.06.26	11, 10, 2018.06.26	11, 10, 2018.06.26	5,000	Воздействие повторяющихся стихийных явлений,гроза	Внешнее механическое воздействие,произошло разрушение РВО-10 на опоре № 1	Заменить РВО, провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
16	Ф.№4 от ПС "Новомичуринск"	ЛЭП	10 (10.5)	07, 45, 2018.06.26	07, 55, 2018.06.26	07, 55, 2018.06.26	0,170	Воздействие повторяющихся стихийных явлений,гроза, порывистый сильный ветер	Внешнее механическое воздействие,произошел наброс постороннего предмета на провода опора № 50	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
17	Ф.№18 РП-НВП	ЛЭП	10 (10.5)	07, 45, 2018.06.26	08, 15, 2018.06.26	20, 45, 2018.06.26	0,500	Неклассифицированные причины	Нарушение электрической изоляции, вследствие длительной эксплуатации и старения изоляции кабеля произошел электропробой кабельной муфты 10кВ	Заменить кабельную муфту. Провести ис-пытание ка-бельного участ-ка.
18	Ф. №4 от ПС "Новомичуринск"	ЛЭП	10 (10.5)	05, 00, 2018.06.30	05, 15, 2018.06.30	05, 15, 2018.06.30	0,250	Воздействие повторяющихся стихийных явлений,гроза	Пробой икрового промежутка	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
19	Ф. №15 от ПС "Новомичуринск"	ЛЭП	10 (10.5)	06, 15, 2018.06.30	08, 30, 2018.06.30	20, 35, 2018.06.30	2,250	Неклассифицированные причины	Отключение от действия защит (отключение оборудования потребителя)	
20	РП-НВП 1СШ	ЛЭП	10 (10.5)	16, 45, 2018.07.19	17, 20, 2018.07.19	17, 20, 2018.07.19	0,580	Неклассифицированные причины (отключение в смежносетевой организации)	Отключение от действия защит (отключение в смежносетевой организации)	
21	Ф. №6 от ПС "Новомичуринск"	ЛЭП	10 (10.5)	15, 55, 2018.07.20	16, 50, 2018.07.20	16, 50, 2018.07.20	0,920	Воздействие повторяющихся стихийных явлений,гроза, порывистый сильный ветер	Внешнее механическое воздействие, произошло разрушение штыревого изолятора на опоре № 38	Заменить изолятор, провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
22	Ф. №6 от ПС "Новомичуринск"	ЛЭП	10 (10.5)	06, 37, 2018.09.27	08, 20, 2018.09.27	11, 35, 2018.09.27	1,720	Воздействие повторяющихся стихийных явлений,гроза, порывистый сильный ветер	Пробой икрового промежутка	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
23	Ф. №8 от ПС "Новомичуринск"	ЛЭП	10 (10.5)	06, 37, 2018.09.27	07, 45, 2018.09.27	10, 00, 2018.09.27	1,130	Воздействие повторяющихся стихийных явлений,гроза, порывистый сильный ветер	Пробой икрового промежутка	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
24	Ф.№8 РП-НВП	ЛЭП	10 (10.5)	15, 10, 2018.09.28	15, 30, 2018.09.28	19, 40, 2018.09.28	0,330	Неклассифицированные причины (отключение в смежносетевой организации)	Отключение от действия защит (отключение в смежносетевой организации)	
25	Ф. №15 от ПС "Новомичуринск"	ЛЭП	10 (10.5)	15, 10, 2018.09.28	19, 40, 2018.09.28	19, 40, 2018.09.28	4,500	Неклассифицированные причины (отключение в смежносетевой организации)	Отключение от действия защит (отключение в смежносетевой организации)	
26	Ф. №18 от ПС "Новомичуринск"	ЛЭП	10 (10.5)	15, 10, 2018.09.28	19, 40, 2018.09.28	19, 40, 2018.09.28	4,500	Неклассифицированные причины (отключение в смежносетевой организации)	Отключение от действия защит (отключение в смежносетевой организации)	
27	Ф. №10 от ПС "Новомичуринск"	ЛЭП	10 (10.5)	15, 10, 2018.09.28	15, 25, 2018.09.28	19, 40, 2018.09.28	0,250	Неклассифицированные причины (отключение в смежносетевой организации)	Отключение от действия защит (отключение в смежносетевой организации)	
28	Ф. №4 яч.№5 от ТП-17	ЛЭП	0,38	08, 20, 2018.11.12	14, 20, 2018.11.12	14, 20, 2018.11.12	6,000	Неклассифицированные причины	Нарушение механического соединения (отсутствие фазы на контактах кабеля)	Замена контактного соединения
29	Ф. №2 яч.№2 от ТП-8	ЛЭП	0,38	06, 10, 2018.12.06	11, 40, 2018.12.06	11, 40, 2018.12.06	5,500	Неклассифицированные причины	Нарушение механического соединения (отсутствие фазы на контактах кабеля)	Замена контактного соединения
30	Ф. №2 от ТП-12	ЛЭП	10 (10.5)	06, 40, 2018.12.27	11, 07, 2018.12.27	11, 07, 2018.12.27	4,450	Неклассифицированные причины	Внешнее механическое воздействие, произошло разрушение штыревого изолятора на опоре № 13	Заменить изолятор, провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.