

Утверждаю

Генеральный директор

ООО "Новомичуринские Электрические Сети"


 /Литвинов Р.А.  
(роспись) (расшифровка)  
" " 2014г.



Согласовано

Глава администрации МО -

Пронский муниципальный района

 /Шаститко А.П.  
(роспись) (расшифровка)  
" 11 " 2014г.




**График**  
**временного отключения потребления**  
**по ООО "Новомичуринские Электрические Сети" на 2014-2015 годы**  
(наименование вторичного получателя команд об аварийных ограничениях-ТСО)

№ п/п	Наименование подстанции (питающий центр)	Наименование фидера, № ТП	Нагрузка фидера (ТП), МВт	Способ ввода графиков <sup>1</sup>	Время отключения <sup>2</sup> , мин	Потребитель	Нагрузка -нарастающий итог, МВт
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПС "Новомичуринск"	Ф. №3	0,068	ОП ПС "Новомичуринск"	5	ИП Нистратов А.П.; ООО "Фирма Лада"; СОТ "Елизаветино"; ИП Танаев С.С.	0,068
2	ПС "Новомичуринск"	Ф. №10	0,435	ОП ПС "Новомичуринск"	5	ОАО "ОГК-2" филиал "Рязанская ГРЭС"; ООО "ЭКО - Золотродукт Рязань"; МП "Новомичуринский водоканал"	0,503
3	ПС "Новомичуринск"	Ф. №18	0,098	ОП ПС "Новомичуринск"	5	ОАО "ОГК-2" филиал "Рязанская ГРЭС"; ООО "КВИН-СТРОЙ"; ГНО "ЛУЧ"	0,601
<b>Итого</b>			<b>0,601</b>				

\*Совмещение по ГАО 0,12 МВт (35,3%)

Технический руководитель

 /Жирков Р.В.

<sup>1</sup>Заполняется: ДУ - с использованием дистанционного управления, ОП - постоянным оперативным персоналом энергообъекта (в том числе персоналом потребителя), ОВБ - персоналом ОВБ, ДД - персоналом с дежурством на дому.

<sup>2</sup>Время отключения фидера с момента отдачи команды диспетчером Филиала ОАО "СО ЕЭС" Рязанское РДУ с учетом времени, необходимого для безопасного завершения технологического процесса в соответствии с актом согласования технологической и аварийной брони электроснабжения потребителя электрической энергии (мощности).