

Утверждаю

Генеральный директор

ООО "Новомичуринские Электрические Сети"

/Литвинов Р.А.

(роспись)

(расшифровка)

" " 2014г.

Согласовано

Глава администрации МО -

Пронский муниципальный района

/Шаститко А.П.

(роспись)

(расшифровка)

" 11 " 2014г.

**График**  
ограничения режима потребления электрической энергии  
по ООО "Новомичуринские Электрические Сети" на 2014-2015 годы  
(наименование вторичного получателя команд об аварийных ограничениях-ТСО)

№ п/п	Наименование подстанции (питающего центра)	Наименование фидера, № ТП	Суточное потребление, тыс.кВт*ч	Аварийная броня электроснабжения, тыс.кВт*ч	Технологическая броня электроснабжения, тыс.кВт*ч	Отопление, не относящееся к аварийной и технологической броне электроснабжения, тыс.кВт*ч	Величина ограничения*, тыс.кВт*ч	Потребитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПС "Новомичуринск"	Ф. №3	1,761				1,761	ИП Нистратов А.П.; ООО "Фирма Лада"; СООТ "Елизаветино"; ИП Тапанаев С.С.
2	ПС "Новомичуринск"	Ф. №6	1,618				1,618	ОАО "СПК МЭС"; ИП Поселкин А.А.
3	ПС "Новомичуринск"	Ф. №15	0,556				0,556	ОАО "ОГК-2" филиал "Рязанская ГРЭС"; ООО "СПЛАВ"
4	ПС "Новомичуринск"	Ф. №18	2,742				2,742	ОАО "ОГК-2" филиал "Рязанская ГРЭС"; ООО "КВИН-СТРОЙ"; ГНО "ЛУЧ"
5	ПС "Новомичуринск"	Ф. №7	2,021	0,048	1,08		0,893	ОАО "Рязаньрыбпром"
6	ПС "Новомичуринск"	Ф. №4, ТП- ООО "ЭКО-Золотопроduct Рязань"	3,395				3,395	ООО "ЭКО-Золотопроduct Рязань"
Итого							10,965	

Технический руководитель

\* -определяется по формуле: 8=4-5-6-7

/Жирков Р.В.