

Норматив технологических потерь электроэнергии в сетях ООО "Новомичуринские Электрические Сети"

Год	в целом/ по уровням напряжения	Отпуск электроэнергии в сеть фактический (для базового и предшествующего базовому периодов)/ прогнозный (для текущего и регулируемого периода)	Потери электроэнергии отчетные (фактические) (для базового и предшествующего базовому периодов)/ прогнозные (для текущего и регулируемого периода)		Технологические потери электроэнергии		Значение отпуска электроэнергии в сеть, соответствующее нормативу	Норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, предлагаемый к утверждению (для регулируемого периода)/ утвержденный в Минэнерго России (для остальных периодов)	
			тыс.кВт.ч	тыс.кВт.ч	% от отпуска в сеть	тыс.кВт.ч		% от отпуска в сеть	тыс.кВт.ч
2012	ВН	78 000,000	6 412,000	8,22		0,00			
	СНІ								
	СНІІ	45 000,000	1 250,000	2,78		0,00			
	НН	16 300,000	1 780,000	10,92		0,00			
	Всего	124 450,000	9 442,000	7,59		0,00	не утверждался		0,00
2013	ВН	78 220,000	4 719,330	6,03	4 719,264	6,03	78 220,000	4 719,264	6,03
	СНІ								
	СНІІ	42 364,054	1 218,618	2,88	1 218,582	2,88	42 364,054	1 218,582	2,88
	НН	16 298,095	1 343,276	8,24	1 343,262	8,24	16 298,095	1 343,262	8,24
	Всего	105 220,000	7 281,224	6,92	7 281,109	6,92	105 220,000	7 281,109	6,92